

ZSPiP – 012/017/2025

Pakośław, 29 maja 2025 r.

Pan

Piotr Długosz

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Zgłaszam niezbędną modernizację do wykonania na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pakośławiu po kontroli w dniu 7 maja 2025 r. wystawione zostało przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną zawiadomienie ON-HD-PZ.9020.5.19.2025 o konieczności usunięcia następujących uchybień:

- wymiany podłogi w sali komputerowej nr 206 ze względu na ubytek podłogi, który powstał w związku z awarią w roku 2015 w toalecie za ścianą sali komputerowej oraz zużycie wykładziny pochodzącej z lat 60-tych (przewidywany koszt – 11 500,00 zł). Konieczne są następujące prace:
 - zerwanie obecnych wykładzin i list przypodłogowych,
 - wymiana desek na płyty OSB w odpowiedniej grubości oraz ich wypoziomowanie,
 - położenie nowej wykładziny - wytrzymałej na oddziaływanie kółek foteli komputerowych oraz listw przypodłogowych,
 - malowanie klasy (w tym wymiana płyt gipsowych) ze względu na zacieki powstałe po wadliwym zamocowaniu wykończeń blacharskich przy kominie podczas wymiany dachu.
- wymianę muszli ustępowych w sanitariatach uczniów ze względu na widoczne zacieki niemożliwe do usunięcia - uszkodzenie szkliva (przewidywany koszt – 6 500,00 zł).
- wymianę opierzenia dachu z drewnianego na metalowe – blachę dopasowaną do pokrycia ze względu na ubytki umożliwiające egzystencję ptakom w murach i poddaszu budynku (przewidywany koszt – 7 000,00 zł).

Wnioskuje o zabezpieczenie kwoty 25 000 zł na wyżej wymienione modernizacje.

Z poważaniem

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Radosław Mustaf